

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор  
№ 05/2317/2**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/2317 от 03.12.2018 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 8:</b> <b>СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:</b>	
1	Оборудовать туалетные комнаты групп «Капелька», «Сказка» бытовыми термометрами в соответствии с требованиями п. 8.9.
<b>СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4:</b> <b>СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:</b>	
2	Не использовать для воспитателей стулья с мягким покрытием в соответствии с требованиями п. 6.7.
3	Оборудовать кабинет логопеда, музыкальный зал бытовыми термометрами в соответствии с требованиями п. 8.9.
<b>СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 «А»:</b> <b>СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:</b>	
6.	- п. 5.1 восстановить целостность отделки стен и потолка: <i>в зоне готовой продукции пищеблока, в зоне сырой продукции имеются трещинки на стене; в гладильном помещении имеется трещинка на стене и потолке; в буфетной старшей группы на стене трещинка, плитка имеет дефекты; в раздевальной 1 младшей группы на стене трещинки, частично осыпалась штукатурка; в буфетной подготовительной группы трещинки на стене и потолке; в буфетной средней группы трещинки на стене и потолке, что не допускает полноценную уборку влажным способом и дезинфекцию;</i>
7.	- п. 8.5 обеспечить ежедневное проветривание помещений дошкольной организации: <i>в туалетных младшей группы №2, подготовительной группы №1; в раздевальных подготовительных групп №1, младшей группы №1; в мед. кабинете, изоляторе (ветхих коня);</i>
<b>СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 «Б»:</b>	

8.	- п. 13.9 обеспечить воздушный разрыв не менее 20 мм в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации в соответствии с требованиями
----	--

**Срок исполнения предписания от 03.12.2018 г. № 05/2317 - 15.11.2019 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 03.12.2018 г. №05/2317 возлагается на:  
юридическое лицо ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

Ведущий специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Э. С. Кузнецова

Ведущий специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Д.М. Исламов

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

Директор  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика



Егоров Алексей Владимирович