

Акт

готовности образовательной организации Самарской области к началу 2020-2021 учебного года составлен «11» августа 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации в Самарской области:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т.Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области  
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика

3. Фактический адрес: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика  
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)  
443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, улица Народная, дом 13 «Б»,  
443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, улица Дружбы, дом 13 «А»,  
443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, улица Солнечная, дом 4.

4. Год постройки здания 1985, 1978, 1970, 1970

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:

Егоров Алексей Владимирович, 8(846) 997-92-51

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с решением от 23.06.2020 года Администрации г.о. Новокуйбышевск и Поволжского управления МОиН СО «О создании комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного года»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Корякина Н.Ю., заместитель главы м.р. Волжский  
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Сазонова С. Н., руководитель Поволжского управления  
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: Щербакова Е.В., ведущий специалист по охране труда ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии:

администрации муниципального образования (ФИО, должность):

Каменская Е.С. – начальник отдела реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области;

Муханчалов С.Б. – начальник отдела общественной безопасности Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от органа управления образованием (ФИО, должность):

Аникина Н.В. – начальник отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области;

Гунина О.В. - главный специалист отдела реализации образовательных программ Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области;

от государственного пожарного надзора (по согласованию) (ФИО, должность):

Рассадин А.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области;

от полиции (по согласованию) (ФИО, должность):

Лепихов К.Е. - сотрудник отдела в г. Новокуйбышевске УФСБ по Самарской области;

Мурзаева И.С. - инспектор ОДН О МВД по Волжскому району, Камаров Д.В. - гос. инспектор ДН О ПБ ДДО МВД России по Волжскому району, лейт. полиции, от армии в отставке, Чумаков В.В. - мл. офиц. отдела ОБ и крош. керрфт. Ачин. Воент.

от Росгвардии (по согласованию) (ФИО, должность):

Синца В.Н. - начальник оперативного ТПО ОВО по Волжскому району - 999999 УВО ВДТ по России Сам. обл., от. УВД на территории.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

Бондарев И.Н. - руководитель МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет»

7.6. от образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации:

Егоров Алексей Владимирович – директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания:  
делопроизводитель Байкова Анна Александровна - ответственная за организацию питания в ОУ

от хозяйственно-эксплуатационной службы:

Лушников Ольга Владимировна – заместитель директора по АХЧ (АХР, завхоз)

от родительской общественности:

Фомичев Владимир Александрович - председатель родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т.Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области  
(полное наименование образовательной организации)

к 2020/2021 учебному году \_\_\_\_\_

(готова / не готова)


Председатель комиссии: Корякина Н.Ю.

Заместитель Председателя  
комиссии: Сазонова С.Н.

Секретарь комиссии: Щербакова Е.В.

Члены комиссии: Рассадин А.А.

Каменская Е.С.



Муханчалов С.Б. / Исмаков В.В. ЧВР

Аникина Н.В. АН

Лепихов К.Е. К.Е. Лепихов

Бондарев И.Н. И.Н. Бондарев

Гунина О.В. Гунина

Егоров А.В. А.В. Егоров

Лушникова О.В. Лушн-

Байкова А.А. Байк-

Фомичев В.А. В.А. Фомичев

Викова О.Н. Викова

Исмаков В.В. Исмаков

Мурзаев И.С. И.С. Мурзаев

11.08.2020

Приложение  
к акту готовности образовательной организации  
Самарской области к началу 2020 - 2021 учебного году

ТБОУ СОШ № 1, СВ. г. Стрелокерасский

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

ТБОУ: отсутствует развеска "Деши",  
развернут "Деши", значки на разрыве  
подметках, укомплектовать СКФД, Ученико-  
вацкий, СТС  
СП "Д/е" "Самовико", ул. Народная, 13б: от-  
сутствует видеонаблюдение

СП "Д/е" "Самовико", ул. Самовикова, 4: дефект  
проекти части видеонаблюдение  
на ул. Народная, 13а

СП "Д/е" "Радуя", ул. Дружбы 13а отсутствует  
видеонаблюдение, камерное осве-  
щение, камерный аппарат не определён  
типа. Неправильное размещение  
знака З.З.С. "Система закрытая", Учени-  
ковацкий видеонаблюдение

Укомплектовать СКФД с выводом на ОВО по Вахте  
каму р-ну - ФФСКУ ЧВО ВМР России по Самарс-  
кой области

В ходе обследования объектов защиты выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

***ГБОУ СОШ № 1 Образовательный центр (п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 1 Б)***

Не нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности на третьем этаже

Противопожарные расстояния между зданиями используется для стоянки личного и служебного транспорта.

По периметру кровли отсутствует ограждение кровли.

Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XXVIII правил противопожарного режима.

Допускается использование электрочайников в помещениях школы.

Не обеспечено наличия инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре.

Пост охраны не обеспечен ручными электрическими фонарями.

В помещении архива допущено хранение предметов на расстоянии менее 0,5 м от датчика АПС.

На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на автоматическую систему пожарной сигнализацией и на систему оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара в здании).

Не организовано проведение проверок и работоспособность внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Не проводится практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

***Детский сад «Радуга» (п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А)***

Над запасным эвакуационным выходом с первого этажа отсутствует табло «Выход».

Двери разделяющие коридоры от лестничных клеток сняты.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XXVIII правил противопожарного режима.

Не проводится практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

***Детский сад «Солнышко» (п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4)***

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XXVIII правил противопожарного режима.

Не проводится практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

Двери выходов в лестничные клетки из поэтажных коридоров, находятся в открытом положении.

*Детский сад «Солнышко» ( п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б)*

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XXVIII правил противопожарного режима.

Не проводится практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

На посту охраны отсутствуют ключи от всех помещений.

Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Противопожарная преграда (ограждающая перегородка стены разделяющей подвал от основного входа) выполнена не с нормируемым пределом огнестойкости. (фактически гипсокартон).

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
подполковник внутренней службы



А.А. Рассадин