

Государственное бюджетное
 общеобразовательное учреждение Самарской
 области средняя общеобразовательная
 школа №1 «Образовательный центр» п.г.т.
 Стройкерамика муниципального района
 Волжский Самарской области
 т. 8(846)999-21-83, 8(846)997-92-51

Управлению Федеральной службы по
 надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека
 по Самарской области

№ 51
 от «04» декабря 2018г.

Объяснения к Акту проверки
 № 05/2317 от 03.12.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат исполнения
1.	Обеспечить светопроемы в кабинете № 109 тканевыми шторами, длина которых не ниже уровня подоконника (п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)	Исполнено
2.	Составить расписание уроков для учащихся 5-х – 11-х классов с учетом шкалы трудности учебных предметов (п.п.10.7, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)	Исполнено
3.	Обеспечить столовую достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место (п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)	Исполнено
4.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню (п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08)	Исполнено
5.	Обеспечить информирования родителей о С-витаминации пищи (п.9.7. Сан ПиН 2.4.5.2409-08)	Исполнено
6.	Вести «Ведомость контроль за питанием» (п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08)	Исполнено
7.	Обеспечить гардероб ячейками для обуви (п.4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)	Исполнено
СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Солнечная,8)		
9.	Оборудовать туалетные комнаты групп «Капелька», «Сказка» бытовыми термометрами в соответствии с требованиями п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено
СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Солнечная, 4)		
10.	Не использовать для воспитателей стулья с мягким покрытием в соответствии с требованиями п.6.7. СанПиН	Исполнено

	2.4.1.3049-13	
11.	Оборудовать кабинет логопеда, музыкальный зал бытовыми термометрами в соответствии с требованиями п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено
СП «Детский сад Радуга» (ул.Дружбы, 13А)		
12.	п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 восстановить целостность отделки стен и потолка: <i>в зоне готовой продукции пищеблока, в зоне сырой продукции имеются трещинки на стене; в гладильном помещении имеется трещинка на стене и потолке; в буфетной старшей группы на стене трещинка, плитка имеет дефекты; в раздевальной 1 младшей группы на стене трещинки, частично осыпалась штукатурка; в буфетной подготовительной группы трещинки на стене и потолке; в буфетной средней группы трещинки на стенке и потолке, что не допускает полноценную уборку влажным способом и дезинфекции</i>	Исполнено
13.	п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить ежедневное проветривание помещений дошкольной организации: <i>в туалетных младшей группы № 2, подготовительной группы № 1; в раздевальных подготовительных групп № 1, младшей группы № 1; в мед.кабинете, изоляторе (ветхие окна)</i>	Исполнено
СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Народная, 13Б)		
14	п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить воздушный разрыв не менее 20 мм в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации в соответствии с требованиями	Исполнено

Директор
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика

_____ А.В.Егоров