

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» октября 2022 г., № 63220061000201070000

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11141054>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский 443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, (846) 332-59-07; E-mail: 6ndpr@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Самара

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 28/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 Армии вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и группы инспекторов органа государственного пожарного надзора

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Трубникова И.С. от 27.09.2022 № 28, в период с 11 ч. 00 мин. «06» октября 2022 по 09 ч.00 мин. «14» октября 2022 проведена плановая выездная проверка, в ходе которой

(контрольное (надзорное) мероприятие)

присутствовал представитель контролируемого лица – директора ГБОУ СОШ №1

(должности, фамилии, имени, отчества)

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика – Егоров Алексей Владимирович

(при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

		(-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, так ширина эвакуационных выходов из гардероба старших классов составляет 73 см. требуется не менее 80 см.)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	
2.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, так ширина эвакуационных выходов из гардероба младших классов составляет 73 см. требуется не менее 80 см.)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	
3.	Выходы на кровлю здания из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 X 0,8 м. либо противопожарные двери 2-го типа с размерами 0,75 X 1,5 м.	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 34, ст. 35, ст. 37, ст. 57, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5, п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2023	
4.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, так ширина пути эвакуации по лестничному маршу «северной» лестничной клетки составляет 120 см. требуется не менее 135 см.	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	
5.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, так ширина пути эвакуации по лестничному маршу «восточной» лестничной клетки составляет 120 см. требуется не менее 135 см.	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	
6.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, так ширина пути эвакуации по лестничному маршу «западной» лестничной клетки составляет 120 см. требуется не менее 135 см.	ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	

7.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала (не представлена техническая документация по отделке фасада здания)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.п. 8, 11 ст. 87, п.п. 2, 3 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.10.2023	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский инспекторов органа государственного пожарного надзора) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор муниципального района Волжский Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Новиков Владимир Александрович

«14» октября 2022

Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика - (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) Егоров Алексей Владимирович

«14» октября 2022



*(Handwritten signature)*  
(подпись)