

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Самарской  
области средняя общеобразовательная  
школа №1 «Образовательный центр»  
имени 21 армии Вооруженных сил СССР  
п.г.т. Стройкерамика муниципального  
района Волжский Самарской области  
т. 8(846)999-21-83, 8(846)997-92-51

Управлению Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области

от 29.03.2024г.

Объяснения к Акту проверки

№ 05/618.1 от 06.12.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат исполнения
	<i>школа</i>	
1	Восстановить целостность потолка в спортивном зале (вентиляционном коробе трещины, шелушится краска), на 1 этаже в служебном кабинете туалете (на потолке протечки), в коридоре 2 этажа (на оконным проемах следы протечки), на 3 этаже в туалете девочек (в оконном проеме следы протечки, на потолке (армстронг) следы протечки), на 2-х лестничных проемах (на потолке (армстронг) следы протечки)	Направлено письмо в отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями Администрации м.р.Волжский Самарской области, МБУ «Паритет» от 30.01.2024г. исх.№ 124
	<i>Детский сад «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д 13А:</i>	
2	Восстановить ограждение участка (находится в разрушенном состоянии)	Направлено письмо в МБУ «Паритет»
3	Оборудовать площадку для сбора отходов водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают основания контейнеров на 1 м во все стороны (контейнеры установлены на асфальте)	Направлено письмо в МБУ «Паритет»
4	Восстановить покрытие проездов, подходов и дорожек на территории учреждения (находятся в разрушенном состоянии)	Направлено письмо в МБУ «Паритет»
5	Восстановить внутреннюю отделку помещений (имеет дефекты и повреждения, а именно: - в буфетной гр. Умняшки нарушена целостность штукатурки; - в туалетной гр. Карамельки на стенах и потолках глубокие трещины	Направлено письмо в МБУ «Паритет»

Директор  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  
п.г.т. Стройкерамика

А.В.Егоров